



Magiczny
Kraków

Jak prawidłowo uruchomić instalację wodociągową po wakacjach?

2026-08-25

Uczniowie niekoniecznie, ale szkoły, przedszkola i domy kultury odliczają czas do końca wakacji. Zanim młodzi Krakowianie przekroczą progi tych miejsc, warto przypomnieć administratorom budynków o jednej ważnej rzeczy. Chodzi o odpowiednie przepłukanie instalacji wodociągowej. Po letniej przerwie to konieczność. Wodociągi Miasta Krakowa podpowiadają, jak to zrobić krok po kroku.

Wakacje to książkowy przykład przerwy w funkcjonowaniu budynków oświaty. Ponad dwa miesiące wystarczy, aby woda w wewnętrznej instalacji wodociągowej ulega tzw. stagnacji. Na czym to polega? Zalegająca w rurach kranówka traci swoje właściwości, zmienia się jej barwa, smak, a nawet zapach. Dlatego przepłukanie instalacji po przerwie to konieczność, jeżeli chcemy cieszyć się wodą najwyższej jakości. A taką jest kranowianka bogata w minerały: wapń, potas i magnez.

Jak przywrócić odpowiednie parametry wody?

Warto zacząć od czynności serwisowych według instrukcji Wodociągów Miasta Krakowa. Eksperti zalecają administratorom budynków zrobić to, zanim przedszkolaki wejdą do sal, na szkolnych korytarzach zabrzmi pierwszy dzwonek, a w domach kultury rozpoczną się zajęcia dodatkowe. Wszystko po to, aby milusińscy i uczniowie w nowym roku szkolnym mogli korzystać z bezpiecznej i świeżej kranówki.

Serwis instalacji w trzech krokach. Warto je zapamiętać

1. **odkręć krany:** otwórz wszystkie krany w budynku, aby woda, która uległa stagnacji, mogła odpłynąć z instalacji wewnętrznej. Jednak nie marnuj jej, bo można ją wykorzystać: do podlania roślin, umycia podłóg lub spłukania toalet
2. **spuszczaj wodę:** najlepiej przez kilka minut, niech swobodnie spłynie. Warto pamiętać, że im bardziej rozległa jest instalacja w budynku, tym więcej czasu potrzeba, aby do kranu dotarła świeża woda z sieci wodociągowej
3. **sprawdź temperaturę:** woda w sieci wodociągowej ma stałą i chłodną temperaturę, która waha się od kilku do kilkunastu stopni Celsjusza. Chłodniejsza kranówka w kranie to znak, że świeża woda z miejskiej sieci jest już w zasięgu ręki, a właściwie kranu

Bidon wypełniony kranowianką, nieodłączny szkolny atrybut

Jeżeli w budynku znajduje się pitnik, zamontowany przez Wodociągi Miasta Krakowa w ramach programu „W Krakowie dobra woda prosto z kranu w Twojej szkole!” - też należy o niego zadbać. Choć pitniki są urządzeniami, które zapewniają higieniczny i bezpieczny dostęp do wody pitnej, to po dłuższej przerwie one również wymagają przepłukania.



**Magiczny
Kraków**

A zasady? Administratorzy budynku postępują analogicznie jak w przypadku innych końcówek instalacji wodociągowej funkcjonującej w pomieszczeniach. Wszystko po to, aby od września cieszyć się smakiem kranowianki i śmiało napełniać bidon.

Dobra woda prosto z kranu monitorowana w Krakowie 24h/7

Kontrolę jakości krakowskiej kranówki prowadzi na bieżąco akredytowane Centralne Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa.

Wykwalifikowani pracownicy badają parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Jej jakość jest również monitorowana w zakładach uzdatniania wody oraz online, w stacjach wczesnego ostrzegania. I to nie koniec, bo kontroli jest znacznie więcej.

Dlatego kranowianka spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Dyrektywie Unijnej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.