

## Dane techniczne studni nr 46 i 47 bariery odwadniającej Miasta Krakowa

Nr studni	46	47
Rzędna kryzy [m] n.p.m.	200,19	200,61
Głębokość otworu [m]	11,6	11,95
Depresja prognozowana [m]	6,8	7,1
Depresja utrzymywana [m]	6,8	7,1
Wydajność eksploatacyjna z okresu budowy studni [m <sup>3</sup> /h] // depresja [m]	28 // 3,3	50 // 5,5
Wydajność rzeczywista [m <sup>3</sup> /miesiąc]:		
2011	2 497	4 282
2012	11 235	3 343
2013	5 679	2 479
2014	3 811	2 643
2015	1 975	2 343
2016	1 450	